

臺北市立弘道國民中學

校園防墜安全管理檢核表(每學期開學前完成檢查)

		檢核內容	檢核結果		備註
			安全	不安全	
窗戶	1	確認校園中有多少對外窗戶其窗外無陽台、露臺或緩衝空間	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2	窗戶是否損壞、五金鏽蝕或故障	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3	窗台高度是否足夠安全(基本：窗臺高度不得小於110cm；10層以上不得小於120cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4	窗台前有無放置可攀爬之物品(花盆、櫃子、書架等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5	非安全玻璃之窗戶加貼防碎膠膜	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
陽(露)台	1	女兒牆高是否足夠安全	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2	露臺及陽臺之欄桿扶手高度，不得小於110cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3	欄桿隔條是否過於容易攀爬(欄桿不得設有可供直徑10cm物體穿越之鏤空或可供攀爬之水平橫條)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4	欄桿間隔是否超過10cm，有墜落危險處，是否加裝安全網	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5	欄桿底部與地面間隔是否高於15cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6	地面是否放置可攀爬之物品(花盆、家具、櫃子等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7	女兒牆水泥有無裂縫、磁磚掉落、混凝土剝落或傾斜現象	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
樓梯	1	樓梯、扶手及欄桿的縫隙是否超過10cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2	樓梯與樓梯間的縫隙是否超過30cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3	樓梯與樓梯間的縫隙超過30cm有墜落危險處，是否加裝安全網	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4	樓梯高度在100cm以下且有墜落危險處，是否有欄桿	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5	樓梯、扶手及欄桿是否高於110cm，有墜落危險處，是否加裝安全網	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6	樓梯踏階有無破損，止滑條是否鬆動	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7	樓梯、扶手有無老舊、生鏽掉漆及鬆動搖動等現象	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8	樓梯兩旁挑空處上下是否裝設安全網	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

頂樓	1	女兒牆高度是否足夠安全（建議 140-150cm）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2	低女兒牆是否有加裝高度防護設備（欄杆、防護網）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3	女兒牆面或地面是否有可攀爬物品或設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4	頂樓出入口進出是否加鎖管制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5	頂樓突出物（水塔平台、電梯平台）工作樓梯是否加鎖管制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
其它	1	校園空間挑高處（中庭挑高、天井）是否裝設安全網	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2	校園空間挑高處相鄰之平台或窗戶是否有安全措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3	電梯設備是否老舊、損壞或嚴重晃動	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4	校園設施及空間較陰暗或隱密之處，是否設置門禁管制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5	外牆有無磁磚、混凝土剝落及裂縫現象	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

檢核日期：

檢核人員：